



VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Uitbreiding UV-filters zwembad de Roerdomp

Zaaknummer: 89476-2023

Datum: 2 januari 2024

Voorstel

Aan het college wordt voorgesteld te besluiten:

1. De huidige filterinstallatie uit te breiden met extra UV- filters, ten gevolge van de aangescherpte wetgeving 2024 voor de gebonden chloorwaarde in het zwembad van zwembad de Roerdomp;
2. Vooruitlopend op de Investeringsrapportage 2024, tot aanschaf van de extra UV Filters (aanschafkosten ad €103.000,-) over te gaan, zoals beschreven in de financiële paragraaf. Dit vanwege de acute risico's, beschreven in de risicoparagraaf.

Inleiding

Op 1 januari 2024 is (na meerdere keren uitstel), de nieuwe Zwembadwet in werking getreden. Deze wet stelt strengere eisen aan zwembadeigenaren met betrekking tot de kwaliteit van zowel het zwembadwater als de zwembadlucht.

De normen voor zwembadwater zijn aangescherpt, met specifieke eisen voor gebonden chloor en de zuurgraad (pH). Er wordt een bovengrens ingesteld voor vrij chloor, zowel voor binnen- als buitenbaden, ongeacht hun grootte. Elk zwembad moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor vrij chloor.

Testfase haalbaarheid norm.

Vanaf januari 2023 is de bestaande filterinstallatie getest om te voldoen aan de normen voor de kwaliteit van het zwembadwater zoals vastgesteld per 1 januari 2024.

Inventarisatie haalbaarheid norm 2024 voor zwembadwater

De installateur van de huidige installatie en onderhoudscontractant, heeft een advies uitgebracht om aan de nieuwe kwaliteitsnormen van het zwembadwater in de toekomst te blijven voldoen. Dit advies is vertaald naar een offerte van de installateur.

Het doel is om het zwembadwater in lijn te brengen met de normen die vanaf 2024 door de wetgeving zijn gesteld, dit wordt bereikt door UV-filters toe te voegen aan de bestaande filters.

Wet- en regelgeving

Het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) is geïntegreerd in de nieuwe Omgevingswet. Per 1 januari 2024 is dit besluit de nieuwe Zwemwaterwet en is opgenomen als onderdeel van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Argumenten

1 *De hygiëne en veiligheid van het zwembadwater moeten voldoen aan geldende wet- en regelgeving. De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden is vervallen op 1 januari 2024 en is vervangen door de nieuwe Zwemwaterwet:*

1. Door toevoeging van de nieuwe UV-filters aan de bestaande zwembadfilters blijft het zwembadwater binnen de gestelde normen van de nieuwe Zwemwaterwet met betrekking tot gebonden chloor.
2. De toegestane hoeveelheid gebonden chloor is verlaagd naar maximaal 0,6 gram/liter, terwijl tot 1 januari 2024 1,0 gram/liter was toegestaan. Met de huidige installatie wordt de nieuwe norm niet gehaald.

2 *De impact van de Omgevingswet op de operationele maatregelen was nog niet inzichtelijk bij het opstellen van de begroting 2024.*

Kanttekeningen en risico's

1 *Het niet toevoegen van de UV-filters aan de bestaande filterinstallatie heeft de volgende risico's:*

1. De uitkomsten van de testfase uit 2023 tonen aan dat, ondanks diverse genomen (technische)maatregelen en monitoring daarop het (vooralsnog) niet haalbaar is gebleken om aan de normen voor de kwaliteit van het zwembadwater zoals geldt voor het jaar 2024 te voldoen.
2. Volgens het advies van de installateur/ onderhoudscontractant kunnen de gebonden chloor waarden alleen worden bereikt door excessieve spoelingen en verversingen van het zwembadwater uit te voeren, met als gevolg extra kosten en overlast.
3. De keuringen van het zwembadwater worden maandelijks uitgevoerd. Op 4 januari 2024 is de éérste keuring van het zwembadwater uitgevoerd. Hierbij is geconstateerd dat de gebonden chloor waarden de norm heeft overschreden. Wanneer na 3 keuringen de norm wordt overschreden, wordt er overgegaan tot sluiting van het zwembad de Roerdomp. Het merendeel van de zwembaden voldoet momenteel naar verwachting niet aan de nieuwe normen.
4. Vanwege de aangescherpte wetgeving en de reeds eerste ontvangen afkeuring dient er, vooruitlopend op het besluit van de raad tot beschikbaarstelling van de middelen, tot aanschaf van de nieuwe UV-filters te worden overgegaan.

Financiële gevolgen

De aanschaf- en investeringskosten voor de extra UV-filters bedragen € 103.000 (incl. BTW) met een 10-jaarse kapitaallast van gemiddeld € 11.000. Deze kosten worden beschouwd als een autonome ontwikkeling vanwege de aangescherpte wetgeving. Bij het opstellen van de kadernota/begroting 2024 waren de financiële gevolgen van deze aangescherpte regels voor zwembad de Roerdomp nog niet bekend. Dit wordt voorgesteld in de eerste tussenrapportage 2024.

Vanwege de verscherpte wetgeving wordt voorgesteld om alvast over te gaan tot aanschaf van de UV-filters, vooruitlopend op het raadsbesluit en zal tijdelijke dekking uit het onderhoudsfonds plaatsvinden.

**Voor de financiële dekking rekenen we met het bedragen incl. BTW i.v.m. het fiscale btw-regime voor Sportaccommodaties (SPUK Sport BTW)*

Communicatie en participatie

Na definitieve gunning wordt in overleg met de installateur een uitvoeringsplanning opgesteld en gecommuniceerd.

Advies bedrijfsvoering en Control (Communicatie, Financiën, HR, I&S, Juridisch, Privacy, Informatiebeveiliging en Informatie-architectuur)

Het voorstel is afgestemd met financiën en inkoop.

Financiën:

Het voorstel wordt beschouwd als een autonome ontwikkeling vanwege de aangescherpte wetgeving. De financiële gevolgen waren onvoldoende bekend bij het opstellen van de kadernota/begroting 2024. Dit wordt hersteld bij de eerste tussenrapportage van 2024. Vanwege de verscherpte wetgeving wordt voorgesteld om alvast over te gaan tot aanschaf, vooruitlopend op het raadsbesluit, middels tijdelijke dekking uit het onderhoudsfonds.

Inkoop:

Conform het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is in de inkoopstrategie bepaald om op grond van de argumenten ervoor te kiezen om deze opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen.

Bijlage

Bijlage 1. Inkoopstrategie Uitbreiding UV filters zwembad de Roerdomp.

Bijlage 2. Wijziging Bhvbx_Nota van Toelichting